



# COMUNE DI LERCARA FRIDDI

*(Città Metropolitana di Palermo)*

## AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZIO AFFARI GENERALI

ORDINANZA N. 72

### IL SINDACO

- Vista la propria ordinanza n. 66 del 18.06.2024 con la quale è stato ordinato l'utilizzo idropotabile dell'acqua in distribuzione presso il territorio comunale per la non conformità al parametro indicatore manganese;
- Vista la nota dell'ASP Palermo – U.O.S.D. Coordinamento Attività Territoriali di Prevenzione Area 1 del 28.06.2024, recepita al protocollo di questo Comune al n. 11163 in data 01.07.2024, con la quale si comunica che gli esiti dei rapporti di prova nn. 24/CH0405, 24/CH0406, 24/CH407, 24/CH408, 24/CH0416 e 24/CH0417 eseguiti dal proprio laboratorio, hanno rilevato il rientro del valore "manganese" nei valori di parametro;
- Vista la nota trasmessa da Siciliacque in data 03.07.2024 acquisita agli atti di questo Comune in pari data al n. di prot. 11375, con la quale si comunica che per quanto attiene il Serbatoio Colle Croce, giorno 01.07.2024 è stato effettuato un nuovo campionamento presso il punto di consegna Siciliacque all'ingresso del serbatoio riscontrando un valore di Manganese pari a 23 ug/l e che pertanto avendo completato il ricambio d'acqua la problematica è ritenersi superata;
- Ritenuto che, sulla base delle indicazioni formulate dall'ASP Palermo – U.O.S.D. Coordinamento Attività Territoriali di Prevenzione Area 1, e dalla Società Siciliacque debba essere revocata l'ordinanza sindacale n. 66 del 18.06.2024;
- Visto l'art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

### ORDINA

- la revoca della propria ordinanza n. 66 del 18.06.2024 per le motivazioni sopra esposte;

### DISPONE

- Che la presente venga notificata:
  - alla Società Siciliacque - Palermo;
  - all'AMAP S.P.A. Palermo;

- all'ASP Palermo - U.O.S.D. Coordinamento Attività Territoriali di Prevenzione Area 1;
  - all'ASP n. 6 di Palermo all'ASP n. 6 di Palermo - Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene degli Alimenti, Sorveglianza e Prevenzione Nutrizionale di Palermo;
  - Al Responsabile dell'U.O.T. di Lercara Friddi;
  - all'Area Tecnica e all'Area di Vigilanza e Custodia;
- che venga pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente, onde assicurare una capillare informazione alla popolazione.

Dalla Residenza Municipale - 3 LUG. 2024.



IL SINDACO